



国家防爆

防爆电气设备

防爆合格证

编号: CNEx15.3691

制造单位 Task Force Tips, Inc.
(Address: 3701 Innovation Way Valparaiso, IN 46383)

产品名称 Monitor

型号规格 Tornado RC, Hurricane RC, Monsoon RC, Typhoon RC

防爆标志 Ex nR IIC T6 Gc

产品标准 —

总装图号 —

经对上述产品图样及技术文件的审查和样品检验, 确认符合下列标准:
GB3836.1-2010 《爆炸性环境 第1部分: 设备 通用要求》
GB3836.8-2014 《爆炸性环境 第8部分: 由“n”型保护的的设备》

记 事

1. 本产品已取得 ATEX 认证, 证书号: TÜVNA 10 ATEX 7209。
2. 本产品为远程消防控制设备, 与其他消防设备(喷头)配合使用。
3. 本产品的使用者必须处于非危险区域内。
4. 具体安装及操作请严格按照说明书的要求进行。
5. 本产品外壳防护等级: IP65。
6. 本产品使用环境温度为: $-35^{\circ}\text{C} \leq T_a \leq +50^{\circ}\text{C}$

本证有效期 2015年11月19日至2020年11月18日

颁发日期 2015年11月19日

中心主任



国家防爆电气产品质量监督检验中心

地址: 中国河南省南阳市仲景北路20号 邮政编码: 473008

电话: 0377-63258564 传真: 0377-63208175 [Http://www.china-ex.com](http://www.china-ex.com)



注: 本证书仅对与认可文件和样品一致的产品有效。 登陆网站 输入数码 查询真伪

8471 6191 2489 6544

查询方式: www.china-ex.com